

Materiaalitestiraportti

Sertifikaatti / Testausraportti

LAHTI METALLURGIA TEKNIikka OY

Sivu 1 / 3

Materiaalitiedot

Toimittaja	Lahti Metallurgiatekniikka Oy
Valmistaja	Lahti Metallitehdas
Sertifikaatin nro	TR-LH-5513-J-3.1
Sertifikaatin tyyppi	3.1
Sulatusnumero	Heat-5513-J
Eranumero	LOT-5513-01
Tuote	Rebar 25mm
Materiaalilaatu	S355J2+N
Standardi	EN 10025-2
Tilausnumero	PO-77448
Mitat	25mm dia
Maara	14 t
Paivays	2026-08-25

Lahti Metallurgiatekniikka Oy - test results

Representative values for this fictional certificate.

Chemical composition

Element	Result	Unit	Method
C	0.16	%	OE
Si	0.16	%	OE
Mn	1.20	%	OE
P	0.013	%	OE
S	0.010	%	OE

Mechanical properties

Test	Result	Unit
Tensile strength	560	MPa
Yield strength	382	MPa
Elongation	23	%

This fictional demo reconciles document identity and coverage. It does not assess whether material is acceptable for any use.